



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural
Servei de Prevenció d'Incendis Forestals

Franges de protecció perimetral de les urbanitzacions enfront incendis forestals



A continuació es donen uns exemples de les principals condicions tècniques que es demanen per les franges de protecció.

- Aquestes condicions les trobem a:
 - [Decret 123/2005 de 14 de juny.](#)
 - [Llei 5/2003 de 22 d'abril](#)



Amplada mínima de 25 metres on:



- **Cal aclarir l'arbrat**
 - Peus espaiats i podats
- **Cal alcarir el matoll**
 - Cobertura màxima del 15%
 - Mates aïllades separades mínim 3 metres
 - Prioritzar espècies de poca inflamabilitat



Zones d'arbrat adult



Distància de mínima entre
peus de 6 metres

Fracció cabuda coberta del 35%
-que vist des de l'aire les copes dels
arbres cobreixin només el 35% de la
superfície com a màxim-

Sense continuïtat
horitzontal de
l'estrat arbori





Poda de l'arbrat a 1/3 de
l'alçada de l'arbre fins a
un màxim de 5 metres



Sense continuïtat vertical
entre els estrats arboris i
arbustiu



Zones de matollar



- **Cal alcarir el matoll:**
 - **Cobertura màxima del 35%**
 - **Prioritzar espècies de poca inflamabilitat (l·listat a l'Annex 2 del Decret 123/2005)**



Zones amb molta pendent




En zones de pendents superiors al 40% i barrancs requereixen un estudi d'un facultatiu forestal per tal de minimitzar l'efecte de les actuacions sobre el terreny:

- Els tractaments i aclarides que cal efectuar a la franja
- L'amplada de la franja de protecció, que podrà ser diferent als 25 metres d'acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions i exposició a situacions d'alt risc d'incendi forestal.
- El tractament de les restes



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural
Servei de Prevenció d'Incendis Forestals

Per a més informació ...



Finca Torreferrussa
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda, km. 4,5
Apartat de Correus 119
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Telèfon (93) 561.70.16 561.70.12 561.70.11
Telefax (93) 574 19 82